

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2-н, тел.: 8 (3852) 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ТО НД №12 УНД и ПР ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

658670, Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая-3,

тел. 21-6-82, E-mail: tond12@gambler.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

с. Завьялово

(место составления акта)

«28» марта 2016 г.

(дата составления акта)

« 15 » ч. « 00 » мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 54

По адресу/адресам: **Завьяловский район, с. Харитоново, ул. Советская 24**

(место проведения проверки)

На основании: **распоряжения заместителя главного государственного инспектора ТО НД №12 по
пожарному надзору Храпцова В.А. №54 от 25.02.2016г.**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, инициалы, отчество (в случае, если имеется))

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: **Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Харитоновская средняя общеобразовательная школа
Завьяловского района» (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ХАРИТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ «)**

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последние - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: **«4» марта 2016г с 10 ч. 00 мин. до «28» марта 2016г. 15 ч. 00 мин**

Общая продолжительность проверки: **17 рабочих дней**

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **Отделом надзорной деятельности №12, Р.п. Благовещенка ул. Кольцева, 3, т. 21-6-82**

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки): **Директор школы Яицкая Лариса Николаевна, «4» марта 2016г. 10ч. 00мин.**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения выездной проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку: **Государственный инспектор Благовещенского района и районов по
пожарному надзору Фартышев Юрий Александрович**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к
участию в проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должности экспертов и/или
наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: **Директор школы Яицкая Лариса Николаевна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	На объекте защиты руководитель	Правила противопожарного	Директор школы

	организации не организовал проведение проверки работоспособности систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации) не реже 1 раза в квартал. (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАРИТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ")	режима в РФ : п. 61	Яицкая Л.Н.
2	На объекте защиты руководитель организации не организовал в установленные сроки проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц (ограждений) на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАРИТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 24	Директор школы Яицкая Л.Н.
3	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) в спортивном зале школы. (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ХАРИТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ")	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	Директор школы Яицкая Л.Н.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): ---

нарушений не выявлено
 проведен инструктаж с работниками организации (учениками и т.п.) «О мерах пожарной безопасности на объекте»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора): имеется (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение заместителя главного государственного инспектора ТО ИД №12 по пожарному надзору Храпцова В.А. №54 от 25.02.2016г., инструкции «О мерах пожарной безопасности на объекте».

К акту проверки прилагаются: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 54 / 1 / 26 от «28» марта 2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор школы Яицкая Лариса Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«28» марта 2016г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 65-82-19